

## Gara ICT ASTRI -FAQ 3

Domanda in rif. Disciplinare, cap. 15.1 voce 3 in tabella "Production plan & schedule e relativa sostenibilità"

Si chiede conferma che l'aspettativa sia di un piano di implementazione della soluzione (es. WBS o Gantt), considerato che tutti gli apparati forniti sono assemblati e non c'è quindi una fase di "produzione".

La risposta è SI

Domanda in rif. Disciplinare, cap. 15.1 voce 4 in tabella "AIT-AIV plan and schedule e relativa sostenibilità"

Si chiede di chiarire quali sono le aspettative relative a questo punto, considerato l'ambito della gara come "fornitura di una soluzione informatica composta da apparati già assemblati" e non "produzione di materiale elettronico".

Risposta:

Nell'AIT-AIV Plan ci si aspetta che il contraente descriva le attività sotto spiegate:

Come si eseguirà l'assemblaggio dell'infrastruttura ICT oggetto della gara e descritta nel capitolato. Una volta assemblata si dovranno eseguire tutte le verifiche di funzionamento dei sottosistemi, descritte sempre nel capitolato Paragrafo 5.12, e del loro funzionamento integrato con tutti i test lì descritti.

Si ricorda che questa prima fase di integrazione e verifica dovrà avvenire presso una facility del contraente e che dovrà essere fornita di quanto necessario per far funzionare l'intera ICT, in termini di potenza elettrica e raffreddamento, e il collegamento in Internet

In seguito al sito di Tenerife dovranno essere Integrate e verificate le interfacce con i CFI nel paragrafo 4 e come meglio spiegato nei paragrafi 5.2 interfacce ICT- Sala Calcolo e anche nei sotto paragrafi: 5.8.1 Router, 5.6.7 timing Network e 5.6.7 Patch Panel Rack.

Tutto quanto sopra per la parte tecnica.

Le modalità e tempistiche di queste verifiche e test sono descritte nel Paragrafo 7.3 Fase di Integrazione e test.

Non si richiede un AIV/AIT Plan dei singoli server per cui farà fede l'esperienza dell'azienda contraente o del fornitore dei server, dovranno essere forniti in ogni caso i risultati dei e i test del paragrafo 5.11.1

Domanda in rif. Disciplinare, cap. 13

In considerazione del fatto che i documenti elencati sono tra loro fortemente legati e in parte vanno a sovrapporsi, si chiede conferma che possa essere fornito un unico documento di relazione tecnica che tratti tutti i punti richiesti in opportuni capitoli.

La risposta è SI